



HK.6010.100.2020

Przysusza 14.09.2020r.

Wójt Gminy Rusinów  
ul. Żeromskiego 4  
26-411 Rusinów  
dot. wodociągu publicznego  
Przystałowice Małe

## DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
  - art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. 2019r. poz. 1437)
  - § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
  - art. 10 § 2, art. 104 i art. 108 § 1 i art. 130 § 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2020r. poz. 256),
- oraz na podstawie:
- informacji pozyskanej w dniu 14.09.2020r. z laboratorium PSSE w Radomiu dot. próbek wody pobranych w dniu 10.09.2020r. z wodociągu publicznego Przystałowice Małe - punkty poboru:
    1. Stacja Uzdatniania Wody Przystałowice Małe; gm. Rusinów,
    2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach; gm. Rusinów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego Przystałowice Małe**

**i nakazuje:**

1. *Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Przystałowice Małe do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).*
2. *Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadające wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).*
3. *Poinformować konsumentów o braku przydatności wody do spożycia.*
4. *Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o podjętych działaniach naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.*



5. Przedstawić wynik badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Przystawowicach Małych, który stanowie będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzkiego.

Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Wójt Gminy Rusinów, ul. Zeromskiego 4; 26-411 Rusinów.

W razie nie wykonania obowiązku natężonego decyzją w wyżej podanym terminie zostanie podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r. poz.1438).

### Uzasadnienie

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy – w myśl przepisu z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59) - sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, a w jego ramach „kontrola przestępczania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne”.

Wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294). W myśl przepisów § 3 ust. 1 pkt 1 „Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasażystów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (...) i spełniała wymagania:

1) mikrobiologiczne określone w części C Tab. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (...)”.

Dnia 10.09.2020r. próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Przysusze w ramach kontroli wewnętrznej pobrali do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Przystawowice Małe z następujących punktów poboru:

1. Stacja Uzdatniania Wody Przystawowice Małe - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/1ml wody - powyżej 300 jtk/norma do 100 jtk w SUW/  
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nieznamierowicach – bakterie gr coli - 1 jtk/norma 0 jtk,

co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).  
Jak wynika z treści art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - „ w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Mając na uwadze treść powyższych przepisów oraz na podstawie art. 104 § 1 k.p.a., który stanowi, że „organ administracji publicznej zatwierdza decyzję” - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze wydał niniejszą decyzję i zobowiązał Wójtowi Gminy Rusinów, ul. Zeromskiego 4; 26-411 Rusinów, do podjęcia działań naprawczych w zakresie określonym w pkt. 1-5 decyzji.

Brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określono po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak alternatywnych ujęć wody.



W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze postanowił jak w sentencji.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa, stosownie do regulacji § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzkiego.

#### POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Jak stanowi przepis z art. 130 § 3 pkt. 1 k.p.a. do decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, nie stosuje się przepisu z art. 130 § 2 k.p.a., co oznacza, iż wniesienie odwołania od niniejszej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

#### Otrzymuje:

1. Adresat, (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha.